

공 지

제 목 : 자유관 원생실 에어컨 작동불량 공지

현재 자유관 B동 5층 전체, 8층 일부(B806 ~ B816)호실이 에어컨 냉방 불량으로 사용에 어려움이 있습니다. 이에 자유관 운영사무실에서 업체를 통해 수리요청을 하고 있으니 불편하시더라도 양해 부탁드립니다.
아래 내용은 현재 에어컨 수리 진행상황입니다. 참고해주시기 바랍니다.

5월 1일 : 에어컨 테스트 가동 시작

5월 4일 : B동 에어컨 에러발생(6~10층). LG서비스센터 A/S 요청

5월 6일 : LG서비스센터 A/S 방문

- 원인 : 실외기 배관 이물질로 인한 순환불가

5월 11일 : 실외기 배관 시공업체에 수리요청(배관 세척).

※ 수리일정 5월 30일로 예약

5월 30일 ~ 5월 31일 : A, B동 배관세척 완료

6월 1일 : 에어컨은 정상작동되나 B동 5층, 8층 일부 냉방불량으로 온도가 내려가지 않음.

6월 2일 : LG서비스센터 A/S 재요청.

6월 6일 : LG서비스센터 A/S 재방문

- 원인 : 실외기 열교환기 내부 이물질로 정상가동이 안 됨

6월 7일 : LG서비스센터 수리요청

※ 수리일정 6월 17일로 예약

※ 에어컨 수리는 실외기 수리이므로 각 원생실 방문은 하지 않습니다.

수리 일시 : 6월 17일 10:00~16:00

문의 전화번호 : 운영사무실 051) 510-7829

자유관 운영사무실